

UDC 678.743-462.3
G 33



中华人民共和国国家标准

GB/T 13527.2—92

软聚氯乙烯管（电线绝缘用）

Plasticized polyvinyl chloride tubing for
electrical insulation

1992-06-12 发布

1993-03-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

软聚氯乙烯管(电线绝缘用)

GB/T 13527.2—92

Plasticized polyvinyl chloride tubing for
electrical insulation

1 主题内容与适用范围

本标准规定了电线绝缘用软聚氯乙烯套管(以下简称软管)的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料,挤出成型的电线绝缘用塑料软管。该软管在常温下主要用于保护电线、电缆。

2 引用标准

- GB 1.3 标准化工作导则 产品标准编写规定
- GB 1040 塑料拉伸试验方法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 7141 塑料热空气老化试验方法(热老化箱法)通则
- GB/T 13527.1 软聚氯乙烯管(流体输送用)

3 产品型号

电线绝缘用软聚氯乙烯套管名称用 DT 表示,规格用 $d \times \delta$ 表示。

如内径(d)为 5.0 mm,壁厚(δ)为 0.5 mm 的 DT 管,其型号为 DT-5.0×0.5。

4 技术要求

4.1 内径、壁厚及极限偏差应符合表 1 的规定。