

团 体 标 准

T/GIEHA 026—2021

雄安新区室内空气质量分级

Classification of indoor air quality in Xiong'an new district

2021-07-01 发布

2021-07-01 实施

河北雄安新区生态环境保护协会
广东省室内环境卫生行业协会

发 布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北雄安新区生态环境保护协会提出。

本文件由广东省室内环境卫生行业协会归口。

本文件起草单位：宁波垠雨净化科技有限公司、广东绿美环保科技有限公司、青岛海信日立空调系统有限公司、浙江每刻爱尔空气净化科技有限公司、中国标准化研究院、粤卫协环境科技(广东)有限公司、绿色时代(广东)信息咨询中心(有限合伙)、广东水森林生物科技有限公司、广州市普立派环保科技有限公司、广州市九品环保科技有限公司。

本文件主要起草人：林国夫、苍昕、郑雪、李钟萍、陈承祥、曾昭霖、傅越海、徐丹、陈沁泽、赖城豪、杨燕婵。

雄安新区室内空气质量分级

1 范围

本文件规定了雄安新区公共场所室内空气质量分级的空气质量要求和检测方法。

本文件适用于雄安新区公共场所室内空气质量的评定,其他场所参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18204.6 公共场所卫生检验方法 第6部分:卫生监测技术规范

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB 37488 公共场所卫生指标及限值要求

GB 50118 民用建筑隔声设计规范

GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制标准

HJ 618 环境空气中 PM₁₀ 和 PM_{2.5} 测定重量法

JC/T 2110 室内空气离子浓度测试方法

WS 394 公共场所集中空调通风系统卫生规范

ISO 17772-1 建筑物的能源性能——室内环境质量 第1部分:建筑能源性能设计和评估的室内环境输入参数

3 空气质量要求

3.1 一般要求

3.1.1 室内空气质量指标中除表1外应符合 GB/T 18883、GB 37488、GB 50118、GB 50325 和 WS 394 的相关规定。

3.1.2 室内空气应无毒、无害、无异常臭味。

3.1.3 室内空间不得检出 β -溶血性链球菌、军团菌。

3.2 室内空气质量分级

——室内空气质量分为三级,按表1进行分级;

——一级表示空气质量优,二级表示空气质量良好,三级表示空气质量合格。