

ICS 97.220.10
C 51
备案号：46025—2015

DB31

上海市地方标准

DB31/ 890—2015

公共游泳场所卫生管理规范

Public swimming places health management regulation

2015-03-19 发布

2015-06-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由上海市卫生和计划生育委员会提出。

本标准由上海市卫生监督标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海市卫生和计划生育委员会监督所、复旦大学、上海市疾病预防控制中心、上海市社会体育管理中心、上海蓝宇水处理有限公司。

本标准主要起草人：郑朝军、张帆、卢伟、朱素蓉、莫伟文、宋伟民、袁树东、吕依和、周艳琴、王频、许慧慧、葛燕萍、高玲。

公共游泳场所卫生管理规范

1 范围

本标准规定了室内外公共游泳场所的建设卫生要求、设施设备要求、日常运行管理要求及水质卫生和游泳馆空气等标准值及检测方法。

本标准适用于本市公共人工游泳场所,不适用于天然游泳场所。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 5750 (所有部分) 生活饮用水标准检验方法

GB 9667 游泳场所卫生标准

GB/T 18204 (所有部分) 公共场所卫生检验方法

GB 19079.1 体育场所开放条件与技术要求 第1部分:游泳场所

CJ 244 游泳池水质标准

DB31/405 集中空调通风系统卫生管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公共游泳场所 public swimming places

对特定或不特定人群开放,能够满足人们进行游泳健身、训练、比赛、娱乐等项活动的室内外水面(域)及其设施设备。

3.2

循环净化消毒设备 circulating water purification and disinfection equipment

将使用过的游泳池池水,按规定的流量和流速从池内抽出,经过滤净化使池水澄清,并经消毒杀菌处理,符合相关水质标准后,再送回游泳池内重复使用的设备系统。

3.3

浸脚消毒池 immersion foot disinfection

为使游泳者在进入游泳池之前强制接受脚部消毒而在通道上设置的含有消毒液的水池。

4 建设卫生要求

4.1 选址

新建游泳场所的选址应远离工业污染源地带,并应避免游泳场所对周围的干扰。新建、改建、扩建的游泳场所工程选址、设计,在可行性论证阶段或设计阶段以及竣工验收前,应委托具有资质的卫生技