



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 1301—2016

火灾原因认定规则

Rules for fire cause determination

2016-06-07 发布

2016-08-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 一般要求	1
5 火灾证据	2
6 起火时间认定	3
7 起火部位(起火点)认定	4
8 起火原因认定	4
参考文献	7

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会火灾调查分技术委员会(SAC/TC 113/SC 11)归口。

本标准主要起草单位:公安部消防局、公安部天津消防研究所。

本标准参加起草单位:广东省公安消防总队、黑龙江省公安消防总队、北京市公安消防总队、江苏省公安消防总队、云南省公安消防总队、河南省公安消防总队。

本标准主要起草人:王刚、米文忠、罗云庆、刘伟、陈岩、金开能、王成业、胡安雄、张万民、鲁志宝。

本标准为首次发布。

引 言

火灾原因认定是对火灾现场勘验、调查询问以及物证鉴定等环节所获得的证据进行综合分析,并最终得出结论的过程。火灾原因认定是公安机关消防机构的法定职责,也是一项重要的消防技术工作。客观、准确地认定火灾原因,深入研究火灾发生、发展的规律,可以为防火、灭火工作提供经验和教训,为消防工作决策提供科学依据。

为了指导和规范公安机关消防机构火灾原因认定工作,提高火灾原因认定的科学性、准确性和公正性,维护火灾当事人的合法权益,依据国家现行消防法律、法规和规章制定本标准。

火灾原因认定规则

1 范围

本标准规定了火灾原因认定的一般要求、火灾证据、起火时间认定、起火部位(起火点)认定及起火原因认定。

本标准适用于公安机关消防机构按照一般程序对火灾原因的认定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA 839 火灾现场勘验规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

起火物 initial fuel

最先被点燃的物质。

3.2

起火时间 ignition time

依据最早发现可燃物发烟或发光时间,向前推断认定起火物最初燃烧的时间概数。

3.3

起火原因 ignition cause

引燃起火物的原因。

4 一般要求

4.1 火灾原因认定应在火灾现场勘验、调查询问以及物证鉴定等环节取得证据的基础上,进行综合分析,科学作出认定结论。

4.2 作出火灾原因认定前应完成以下工作:

- 火灾现场已按 GA 839 进行了勘验;
- 制作了现场勘验笔录、绘制了现场图、进行了现场照相和录像;
- 询问了发现人员、报警人员、扑救火灾人员,现场逃生人员,熟悉起火场所、部位、环境和生产工艺人员,火灾肇事嫌疑人和受害人等知情人员,并获取了相应的证据材料;
- 收集了现场及周边的视频监控资料、网络资料和其他相关电子数据资料;
- 对有人员死亡的火灾,依法获取了公安机关刑事科学技术部门出具的尸体检验文书;