

UDC 614.84 : 003.62  
C 80



# 中华人民共和国国家标准

GB 15630—1995

---

## 消防安全标志设置要求

Requirements for the placement of fire safety signs

1995-07-19 发布

1996-02-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

GB 15630—1995

## 消防安全标志设置要求

Requirements for the placement of fire safety signs

### 1 主题内容与适用范围

- 1.1 本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。
- 1.2 本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场所。

### 2 引用标准

- GB 13495 消防安全标志
- GB J16 建筑设计防火规范
- GB J45 高层民用建筑设计防火规范

### 3 术语

#### 3.1 观察距离 viewing distance

观察者眼睛至标志中心点的距离。

在本标准中,观察距离用字母  $D$  表示,如图 1 所示。

#### 3.2 观察角 viewing angle

观察者的眼睛和标志中心点的连线与标志所在平面的夹角。

在本标准中,观察角用字母  $\alpha$  表示,如图 1 所示。

#### 3.3 偏移距离 displacement

标志的中心点至眼睛正视标志所在平面时的视轴的距离。

在本标准中,偏移距离用字母  $X$  表示,如图 1 所示。

#### 3.4 偏移角 angle of displacement

标志的中心点和眼睛的连线与眼睛正视标志所在平面时的视轴之间的夹角。

在本标准中,偏移角用字母  $\theta$  表示,如图 1 所示。

### 4 设置场所

- 4.1 旅游景点、露天娱乐场、市区街道、广场、停车场和集贸市场等。
- 4.2 GB J16 和 GB J45 中规定的建筑物。