



中华人民共和国国家标准

GB 3445—93

室内消火栓

Indoor fire hydrant

1993-12-30 发布

1994-08-01 实施

国家技术监督局 发布

1 主题内容与适用范围

本标准规定了室内消火栓的型式、基本尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于室内消火栓。

2 引用标准

- GB 197 普通螺纹 公差与配合(直径 1~355 mm)
- GB 1176 铸造铜合金技术条件
- GB 3265 内扣式消防接口 型式和基本参数
- GB 3266 内扣式消防接口 通用技术条件
- GB 3452.1 液压气动用 O 型密封圈尺寸系列及公差
- GB 5675 灰铸铁分级
- GB 5796.1 梯形螺纹 牙型
- GB 5796.3 梯形螺纹 基本尺寸
- GB 5796.4 梯形螺纹 公差
- JB 1692 伞形手轮
- GN 11 消防产品型号编制方法
- YB 457 黄铜棒

3 型式、基本参数和型号标注

3.1 型式

3.1.1 按出水口型式可分为:

- a. 单出口室内消火栓(见图 1、图 2);
- b. 双出口室内消火栓(见图 3~图 6)。

3.1.2 按栓阀数量可分为:

- a. 单栓阀(以下称单阀)室内消火栓(见图 1~图 3);
- b. 双栓阀(以下称双阀)室内消火栓(见图 4~图 6)。

3.1.3 按结构型式可分为:

- a. 直角出口型室内消火栓(见图 1、图 3~图 6);
- b. 45°出口型室内消火栓(见图 2);
- c. 减压型室内消火栓;
- d. 快开型室内消火栓;