



中华人民共和国国家标准

GB 13439—92

液氯瓶阀

Valves for liquid chlorine cylinders

1992-04-18 发布

1992-12-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
液 氯 瓶 阀

GB 13439—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045

<http://www.bzcbs.com>

电话: 63787337、63787447

1992 年 9 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号: 155066·1-8986

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB 13439—92

液氯瓶阀

Valves for liquid chlorine cylinders

1 主题内容与适用范围

本标准规定了液氯瓶阀(以下简称阀)的基本型式及连接尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于正常环境工作温度为 $-40\sim+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、公称工作压力为2 MPa的液氯瓶上的阀。

本标准不适用于液氯设备上的阀。

2 引用标准

GB 699 优质碳素结构钢 技术条件

GB 1176 铸造铜合金技术条件

GB 1220 不锈钢棒

GB 4425 铅黄铜棒

GB 5232 加工黄铜 化学成分和产品形状

GB 7307 非螺纹密封的管螺纹

GB 8335 气瓶专用螺纹

GB 8336 气瓶专用螺纹量规

JB 1715 中压型聚四氟乙烯 V 型填料

3 基本型式及连接尺寸

3.1 阀的基本结构型式和连接尺寸按图 1 规定。

3.2 阀的进气口锥螺纹为 PZ 27.8, 出气口连接螺纹为 G3/4。

3.3 阀的公称通径为 6 mm。